



广州力赛计量检测有限公司

GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO., LTD



中国合格评定
国家认可委员会
CALIBRATION
CNAS L7137

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:

Certificate No.



扫一扫验证真伪

ZGB19120517351-002

委托方:

Client

新乡市宝泉电力工程安装有限公司

委托方地址:

Address

河南省新乡市

仪器名称:

Description

直流高压发生器

型号/规格:

Model/Type

ZGF-200kV/5mA

制造厂商:

Manufacturer

武汉三新电力设备制造有限公司

出厂编号:

Serial No

SXB4263

管理号:

Asset No

样品接收日期:

Date of Receipt

2019-12-05

Y M D

结论:

Conclusion

所校准项目合格(Passed at Calibration Items)

校准日期:

Date of Calibration

2019-12-05

Y M D

建议下次校准日期:

Due Date

2020-12-04

Y M D

校准:

Calibration by

李建

审核:

Inspected by

侯利

批准人:

Approved Signatory

方文潮

(总经理)

证书专用章

(Stamp)

本实验室地址: 广东省广州市番禺区石碁镇农科所南街8号

Address: No.8 South Street Shi Ji Institute Guangzhou Guangdong China

联系电话(Tel): 020-31134076

传真(Fax): 020-31134076

公司网站(Web): www.lisaiatest.com

校准电话(Tel): 020-31104772

邮政编码(Post): 511400

电子邮件(E-mail): col@lisaiatest.com



广州力赛计量检测有限公司

GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO., LTD



中国合格评定
国家认可
CALIBRATION
CNAS 17027

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号:
Certificate No.



2GB19120517351-002

1. 本机构是国家认可的计量检定机构, 质量管理体系符合ISO/IEC17025标准要求。

This station is the national authorized metrological verification station. The quality system is in accordance with ISO/IEC17025.

2. 本机构出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。

All data issued by this station are traceable to national primary standards and International System of Units(SI)

3. 证书内页中“P”代表“Pass”、“F”代表“Fail”、“N/A”代表“Not Applicable”。

In the datasheet, “P” represents “Pass” and “F” represents “Fail” and “N/A” represents “Not Applicable”.

4. 环境条件。(Environmental condition during the calibration).

温度(Temperature): 22°C 相对湿度 (Relative Humidity): 60 %

5. 校准地点。(Place of the Calibration).

客户现场(五楼实验室)

6. 被校准仪器限制使用条件。(Limiting condition of the instrument Calibration).

7. 本次校准的技术依据。(Reference documents for the Calibration).

GJB72658-1996 1~100kV直流高压标准源检定规程 Verification regulation for 1~100KV DC high voltage standard source

8. 本次校准使用的主要计量标准器具。(Main standards of measurement used in the Calibration).

名称 Description	出厂编号 Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./ Due Date	溯源机构 Traceability Institute	技术特征 Technique Character
数字万用表	MY41024661	3WC1900212-0001/2020-09-09	广州力赛计量检测有限公司。	DCV:Urel=0.0015% ACV:Urel=0.02% DCI:Urel=0.028% ACI:Urel=0.07% CHM:Urel=0.0035%(k=2)
交流流分压器	17022403	3GC1900118-0012/2020-06-14	广州力赛计量检测有限公司。	DCV:U=0.24% ACV:U=0.26%

1. 本结果只与受校准/试验样品有关。The result relate only to the items calibrated/testing.

2. 未经本机构书面批准, 不得部分复制或全部试验报告。This certificate or report shall not be reproduced except in full, without the written approval of our station.

第2页 / 共3页

Page 2 of 3



广州力赛计量检测有限公司

GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO., LTD

证书编号:

Certificate No.



中国合格评定
国家认可
CALIBRATION
CNAS L1217

2GB19120517351-002

1. 外观以及一般性检查:

In view of External and Generality check

正常

Pass

2. 直流高压(DC High Voltage):

指示值	标准值	误差	不确定度	允许误差	结论
Indicated	Reference	Error	Uncertainty	MPE	Conclusion
(kV)	(kV)	(kV)	(%)	(kV)	(Pass/Fail)
10.0	10.03	-0.03	0.3	± 0.10	P
20.0	19.85	0.15	0.3	± 0.20	P
50.0	49.74	0.26	0.3	± 0.50	P
80.0	79.99	0.01	0.1	± 0.80	P
100.0	99.69	0.31	0.1	± 1.00	P
120.0	119.88	0.12	0.1	± 1.20	P
150.0	150.10	-0.10	0.1	± 1.50	P
180.0	180.34	-0.34	0.1	± 1.80	P

附: 关于测量结果不确定度的说明:

appendix: Directions of uncertainty in the calibration

1. 依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

2. 测量结果不确定度 (Expanded uncertainty of the measurement results)

k=2

-----以下空白(The below is blank)-----