



广州力赛计量检测有限公司
GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO.,LTD



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7127

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:

Certificate No.



扫一扫验真伪

1WA20110549933-0001A

委托方:

Client

福建省鑫旭日电气设备有限公司

委托方地址:

Address

福建省福清市海口镇牛宅村山下1069-67号(鑫旭日)

仪器名称:

Description

SF6气体检漏仪

型号/规格:

Model/Type

XP-1A

制造厂商:

Manufacturer

武汉三新电力设备制造有限公司

出厂编号:

Serial No.

032012000249

管理号:

Asset No.

样品接收日期:

Date of Receipt

2020-11-05

Y M D

结论:

Conclusion

所校准项目合格(Passed at Calibration Items)

校准日期:

Date of Calibration

2020-11-05

Y M D

建议下次校准日期:

Due Date

2021-11-04

Y M D

校准:

Calibration by

潘星

审核:

Inspected by

谭喜

批准人:

Approved Signatory

方之潮

(总经理)

证书专用章

(Stamp)

本实验室地址: 广东省广州市番禺区石碁镇农科所南街8号

Address: No.8.South Street Shi Ji Institute Guangzhou.Guangdong.China

联系电话(Tel): 020-31134076

投诉电话(CT): 020-31104772

传真(Fax): 020-31134076

邮政编码(Post): 511400

公司网址(Web): www.lisaitest.com

电子邮件(E-mail): cal@lisaitest.com

第1页 / 共4页

Page 1 of 4



广州力赛计量检测有限公司
GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO., LTD



中国认可
国家承认
校准机构
CALIBRATION
CNAS L7127

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号:
Certificate No.



1WA20110549933-0001A

1. 本机构是国家认可的计量检定机构, 质量管理体系符合ISO/IEC17025标准要求。
This station is the national authorized metrological verification station. The quality system is in accordance with ISO/IEC17025.
2. 本机构出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this station are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
3. 证书内页中"P"代表"Pass","F"代表"Fail","N/A"代表"Not Applicable".
In the datasheet,"P" represents "Pass" and "F" represents "Fail" and "N/A" represents "Not Applicable".
4. 环境条件。(Environmental condition during the calibration).
温度(Temperature): 23°C 相对湿度 (Relative Humidity): 54 %
5. 校准地点。(Place of the Calibration).
力赛实验室(216理化室)
6. 被校准仪器限制使用条件。(Limiting condition of the instrument Calibration).

7. 本次校准的技术依据。(Reference documents for the Calibration).
JJF 1263-2010 六氟化硫检测报警仪校准规范
8. 本次校准使用的主要计量标准器具。(Main standards of measurement used in the Calibration).

名称 Description	出厂编号 Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./ Due Date	溯源机构 Traceability Institute	技术特征 Technique Character
电子秒表	LS-01-2811	3HC20010921808-2424 / 2021-04-23	广州力赛计量检测有限公司	日差: U=0.05s/d, 时间间隔: U=0.02s, k=2
氮中六氟化硫 气体标准物质	L185905155	L185905155 / 2022-03-09	广东省计量科学研究院	U=0.01%(k=2)

1. 本结果只与受校准/试验样品有关。The result relate only to the items calibrated/testing.
2. 未经本机构书面批准, 不得部分复制校准/试验报告。This certificate or report shall not be reproduced except in full, without the written approval of our station.

第2页 / 共4页
Page 2 of 4



广州力赛计量检测有限公司

GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO., LTD

证书编号:

Certificate No.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7127

1WA20110549933-0001A

1、外观以及一般性检查:

正常

In view of External and Generality check:

Pass

2、响应时间(Response time for calibration):

实测值	不确定度	允许误差	结论
Measured	Uncertainty	MPE	Conclusion
(s)	(s)	(s)	(Pass/Fail)
9.5	0.1	≤ 30	P

3、报警功能(Alarm function):

声光报警正常

附: 关于测量结果不确定度的说明:

appendix: Directions of uncertainty in the calibration

1.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

2.测量结果扩展不确定度 (Expanded uncertainty of the measurement results)

k=2

-----以下空白(The below is blank)-----

证书/报告内页:

Data Sheet.

ID:20010512317(1324615277421658113)

第3页 / 共4页

Page 3 of 4



广州力赛计量检测有限公司

GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO., LTD

证书编号:

Certificate No.



中国认可
国际互认
CALIBRATION
CNAS L7127

1WA20110549933-0001A

Sansion® 武汉三新电力设备制造有限公司
SANSION POWER ELECTRIC CO., LTD.

本页空白

Sansion® 武汉三新电力设备制造有限公司
SANSION POWER ELECTRIC CO., LTD.

LISAI



Sansion® 武汉三新电力设备制造有限公司
SANSION POWER ELECTRIC CO., LTD.

证书/报告内页:
Data Sheet

ID:20010512317(1324615277421658113)

第4页 / 共4页
Page 4 of 4