



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第31890122号

Certificate No.



扫码识真符

证书单位 中国能源建设集团广东火电工程有限公司
Applicant

计量器具名称 直流高压发生器
Name of Instrument

型号/规格 ZGF-60kV/2mA
Type/Specification

出厂编号 SXB3084
Serial No.

制造单位 武汉三新电力设备制造有限公司
Manufacturer

校准依据 JXF 01001-2017《高压试验装置校准方法》
Calibration Regulation

批准人:

Approved by

核验员:

Checked by

校准员:

Calibrated by



校准日期 2018 年 05 月 04 日
Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂) 计计 (2017) A001号

Authorization Certificate No.

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号

Address

传真: (027) 84843950

Fax

电话: (027) 84846917, 84825873

Telephone

邮编: 430050

Post Code

电子邮件: jts@whhbs.gov.cn

Email





武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31890122号

Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂) 法计 (2017) A001号

This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2017)A001号

- 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

| 名称 Name | 证书编号 Certificate No. | 有效期至 Valid Date To |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 数字高压表 | (计)字第201740863号 | 2018-08-28 |

- 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 19℃

Temperature

湿度: 63%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 生产车间

Place

7005547

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute

测试检定
骑缝章



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31890122号

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

外观及工作正常性检查:

正常。

二、高压试验(DC):

| 显示值(kV) | 标准值(kV) |
|---------|---------|
| 9.9 | 10.00 |
| 19.8 | 20.00 |
| 29.7 | 30.00 |
| 39.6 | 40.00 |
| 49.5 | 50.00 |
| 59.4 | 60.00 |

测量结果的不确定度: $U_{rel}=0.7\%$ $k=2$

以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.