

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号

ZS1910537S

第 1 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

委托方

广西水利电力建设集团有限公司宜州水力发电厂

Client

委托方地址

广西壮族自治区河池市宜州区山谷路84号

Add. of Client

器具用途

Appliance Use

计量器具名称

SF6气体定性检漏仪

Description

制造商

美国原装进口

Manufacturer

型号/规格

TIF-XP-1A

Model/Type

编号

SX20190118H

No.

接收日期

2019-01-20

Recept. Date

校准日期

2019-01-20

CAL Date

批准人

赵丁辉

职务

工程师

Approved Signatory

Job

校验员

赵丁辉

Checked by

校准员

陈一中

Calibrated by

校准机构备案号: [2013] 粤量校S026号

地址: 广东省深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦11楼

11楼1110室

ADD: Xili Shahexi Road No. 5298, Baiwang R&D centre, Building 1, 11F, room 1110, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post): 518057

电话(Tel): 0755-26718332

E-mail: ad@zztest.com.cn

传真(Fax): 0755-26544550

网址(Website): www.zztest.com.cn



校准结果

Results of Calibration

第 2 页 共 3 页

Page of

证书编号: ZS1910537S

原始记录号: HT191308S002

Certificate No.

Record No.

1. 外观和工作正常性检查: 符合

2. 引用误差: 5%FS 技术要求: $\pm 10\%FS$

3. 重复性误差: 2%FS 技术要求: $\leq 5\%FS$

4. 响应时间: 8s 技术要求: 10s

结论: 所校准项目符合技术要求

测量结果的不确定度:

1. 依据: JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

2. 测量结果的扩展不确定度: $U_{\text{rel}}=2.0\%$ ($k=2$)



说明

Directions

第 3 页 共 3 页

Page of

证书编号: ZS1910537S

原始记录号: HT191308S002

Certificate No.

Record No.

1. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

参照JJG 914-1996 六氟化硫检漏仪检定规程

2. 本次校准检测所使用的主要计量标准器具:

Major standards of measurement used in the calibration/inspection:

设备名称/型号	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	设备编号	证书号/溯源单位	有效期至
Equipment Name	Uncertainty/ Accuracy Class Maximum Permissible Error	Equipment No	Certificate No/ Tracability to	Due Date
气体标准物质	1	5070	GBW(E)061841	2019.10.15

3. 校准/检测地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration/inspection:

地点: 实验室

温度: 21℃

湿度: 60%RH

Place

Temperature

RH

4. 建议下次校准日期为:

Suggested date for the next calibration

2020年1月19日

用章